Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Koło, 16.11.2026 r.

PO.ZZŚ.4130.315.2026.PP.2

Wójt Gminy Ostrowite
ul. Lipowa 2
62 – 402 Ostrowite

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 z późn. zm.), w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2026 r. poz. 1335 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Ostrowite znak: KPŚ.OŚ.6220.14.2022 z dnia 3 października 2026 r. w sprawie wydania ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa w obrębach: Siernicze Małe oraz Ostrowite, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 75 MW”**,

dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Teren planowanej inwestycji należy wyposażyć w sorbenty właściwe w zakresie rodzaju i ilości do potencjalnego zagrożenia mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
2. Do prac należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie – bez wycieków paliw i innych płynów eksploatacyjnych.
3. W trakcie prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
4. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi dla środowiska gruntowo-wodnego grunt ten należy niezwłocznie wybrać i przekazać podmiotowi upoważnionemu do neutralizacji.
5. Okresowe bazy sprzętowe dla planowanej budowy należy zlokalizować w odległości minimum 25 m od zbiorników wodnych, terenów bagiennych i rowu melioracyjnego w przypadku obecności w nim wody.
6. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy wyposażyć je w szczelne misy olejowe o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze (także w sytuacji ewentualnej akcji gaśniczej), natomiast stacje transformatorowe należy zlokalizować w odległości minimum 25 m od zbiorników wodnych, terenów bagiennych i rowu melioracyjnego.
7. Magazyny energii należy ulokować w szczelnych obudowach odpornych na działanie substancji w nich zawartych, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.
8. Magazyny energii należy wyposażyć w system chłodzenia i system automatycznego gaszenia pożarów.
9. W przypadku mycia paneli fotowoltaicznych przy użyciu wody nie należy stosować detergentów; w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych przy zastosowaniu środków czyszczących (1-2 razy w roku, w odległości co najmniej 25 m od zbiorników wodnych, terenów bagiennych i rowu melioracyjnego w przypadku obecności w nim wody) należy stosować wyłącznie środki ulegające szybkiej biodegradacji (czyli rozkładowi do prostych związków organicznych przy użyciu mikroorganizmów), wody powstające z mycia paneli fotowoltaicznych mogą być wprowadzane do gruntu wyłącznie w przypadku zastosowania

preparatów niepowodujących zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z kartą charakterystyki i zaleceniami producenta.

10. Wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować na obszarze inwestycji (bez szkód dla terenów sąsiednich).

UZASADNIENIE

W dniu 05.10.2026 r. do dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole wpłynął wniosek Wójta Gminy Ostrowite znak: KPŚ.OŚ.6220.14.2022 z dnia 3 października 2026 r. w sprawie wydania ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębach: Siernicze Małe oraz Ostrowite, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 75 MW". Do wystąpienia Wójta Gminy Ostrowite dołączono zaktualizowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia (k.i.p.). Dnia 20.10.2026 r. Urząd Gminy Ostrowite przekazał pocztą elektroniczną wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej inwestycji. Kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Ostrowite przekazał pismem z dnia 6 października 2022 r. (data wpływu do Zarządu Zalewni w Kole: 10.10.2022 r.).

W toku prowadzonego postępowania dyrektor Zarządu Wód Polskich w Kole pismem znak: PO.ZZŚ.4130.315.2026.PP.1 z dnia 20.10.2026 r. wezwał Wójta Gminy Ostrowite do uzyskania od inwestora i przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w k.i.p. Pismo Wójta Gminy Ostrowite przekazujące uzupełnienie k.i.p. wpłynęło do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w dniu 02.11.2026 r.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54a lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary, na których zlokalizowana jest planowana inwestycja stanowią „tereny elektrowni słonecznej" (oznaczone symbolami: „9PEF", „10PEF", „11PEF", „12PEF", „13PEF", „14PEF", „15PEF", „16PEF" i „18PEF").

Zgodnie z k.i.p. i wyjaśnieniami do niej planowana inwestycja polegać ma na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 75 MW, o łącznej powierzchni do ok. 38,125 ha, na działkach nr ewid. 11/1, 12, 30/1, 30/2, 67, 82, 83, 91 i 92, obręb Ostrowite oraz 128, obręb Siernicze Małe, gmina Ostrowite. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna ma się składać z: paneli fotowoltaicznych (pokrytych powłokami antyrefleksyjnymi, zamontowanych na stalowych konstrukcjach wsporczych, zajmujących łącznie do 33,245 ha), do 103 inwerterów, do 18 kontenerowych stacji transformatorowych (każda o powierzchni do 50 m^2, w każdej stacji 4 transformatory), do 24 naziemnych magazynów energii (każdy o mocy do 30 MW i pojemności do 120 MWh i powierzchni do 50 m^2), 12 transformatorów magazynów energii, kabli sieci energetycznej (część ułożonych w wykopach o głębokości około 1,2 m – 1,4 m i szerokości 0,5 m – zakopane w ziemi linie kablowe będą w pełni izolowane), teleinformatycznej sieci światłowodowej (układanej łącznie z kablami sieci energetycznej), oświetlenia oraz ogrodzenia (bez podmurówki, pozostawiona zostanie ok. 20-cm przestrzeń pomiędzy powierzchnią gruntu a dolną krawędzią ogrodzenia). Magazyny energii zlokalizowane będą na zlokalizowanych na działkach inwestycyjnych nr ewid. 91 i 92, obręb Ostrowite. W magazynach energii planuje się zastosowanie baterii litowo-jonowych (litowo-żelazowo-fosforanowych). Moduły magazynów energii będą umieszczone w zabezpieczonych obudowach, ze szczelnymi tacami wychwytującymi pod modułami bateryjnymi, z systemem zarządzania baterią (BMS), monitorującym napięcie, temperaturę i stan naładowania ogniw oraz automatycznie odłączającym uszkodzone moduły oraz systemami wczesnej detekcji dymu/temperatury/gazów. Przewiduje się separację przestrzenną poszczególnych kontenerów magazynów energii. Maksymalna wysokość planowanych obiektów wynosić ma ok. 5 m. Prefabrykowane elementy stacji transformatorowych (w formie żelbetowych skrzyni) mają zostać osadzone w gruncie do głębokości około 1 metra. Nie planuje się odwadniania wykopów. Woda na potrzeby mycia modułów fotowoltaicznych nie będzie pobierana ze zbiorników wodnych, cieków czy rowów melioracyjnych. W ramach przedsięwzięcia nie będą wykonywane: zasypywanie, przegłębianie i odmulanie zbiorników oraz zagłębień terenu; likwidacja zbiorników i zagłębień (ani w całości, ani w części); odwadnianie zbiorników i zagłębień, obniżanie zwierciadła wód gruntowych w ich zlewni bezpośredniej; wykonywanie rowów

odwadniających oraz drenaży; odprowadzanie do zbiorników i zagłębień wód z odwodnienia wykopów, wód opadowych z placu budowy, wód z mycia sprzętu oraz jakichkolwiek ścieków; usuwanie roślinności szuwarowej, zakrzewień i zadrzewień otaczających zbiorniki; przekraczanie zbiorników i zagłębień liniami kablowymi, drogami wewnętrznymi ani jakąkolwiek inną infrastrukturą. Ewentualne przekroczenia cieku przez infrastrukturę techniczną (linia energetyczna kablowa wraz z liniami teletechnicznymi) dokonane zostaną za pomocą przecisków/przewiertów. Przed rozpoczęciem robót zostaną ustawione tymczasowe płotki herpetologiczne o wysokości co najmniej 50 cm, z krawędzią górną odgiętą na zewnątrz i dolną wkopaną w grunt na głębokość około 10 cm, na granicy strefy wyłączonej od strony frontu robót – będą one utrzymane i na bieżąco naprawiane przez cały okres prowadzenia prac ziemnych. Planuje się codzienną kontrolę płotków i przylegającego pasa terenu w godzinach porannych, połączoną z przenoszeniem napotkanych płazów poza front robót, w kierunku enklaw wyłączonych z terenu planowanej inwestycji. Wykopy i zagłębienia technologiczne pozostawiane na noc przez będą przykrywane lub wykonane zostaną łagodne wyjścia umożliwiających samodzielne opuszczenie wykopu przez drobne zwierzęta. Każdy wykop będzie kontrolowany bezpośrednio przed zasypaniem i przed ponownym wznowieniem prac. Maszyny i pojazdy nie będą tankowane i serwisowane na terenie planowanej inwestycji w trakcie jej realizacji.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP): „Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego", o kodzie: RW60001518345929 oraz „Kanał Ostrowo-Gopło”, o kodzie: RW60001018817499 (obie o złym stanie wód i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych). Dla tej JCWP „Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego" nie są osiągnięte lub są zagrożone cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: BZT5 i nikiel (w). Dla JCWP „Kanał Ostrowo-Gopło” nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe w zakresie wskaźników: OWO, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MIR. Dane na temat źródeł zanieczyszczenia dla obu ww. JCWP są aktualnie niewystarczające. Projektowana inwestycja znajduje się na pograniczu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) GW600062 (o słabym stanie ze względu na słaby stan ilościowy i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona ilościowo nieosiągnięciem celów środowiskowych) i JCWPd o kodzie GW600043 (o słabym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych), a jej północna część także w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 (Subzbiornik Inowrocław-Gniezno, zbiornik trzeciorzędowy, porowy, o głębokości zalegania warstwy wodonośnej od 90 do 140 m, średnio 120 m). Wschodnia część omawianej inwestycji położona jest w obrębie leja depresji poziomu trzeciorzędowego wywołanego odwodnieniem górniczym. W sąsiedztwie planowanej elektrowni fotowoltaicznej (do 100 m od niej) zlokalizowanych jest 11 niewielkich zbiorników wodnych/terenów bagiennych o powierzchni od ok. 0,02 ha do ok. 1,0 ha (działki nr ewid. 10, 11/1, 11/2, 12, 30/1, 258/1 i 258/2, obręb Ostrowite, gmina Ostrowite oraz 113 i 121/4, obręb Siernicze Małe, gmina Ostrowite). Projektowana inwestycja przylega ponadto do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 84, obręb Ostrowite, gmina Ostrowite. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednego obszaru podlegającego ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2026 r. poz. 1315) – Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Projektowana inwestycja położona jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. *w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1752).

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, a także przy założeniu realizacji warunków i wymagań określonych w sentencji, stwierdza się brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – *Prawo wodne*, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 335). Niemniej z uwagi na konieczność minimalizacji ewentualnego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

na środowisko zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań określonych w sentencji.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Z-CA DYREKTORA

Piotr Skórka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Ostrowite (e-Doręczenie)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZZ w Kole, ZZŚ (a/a)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole
ul. Prusa 3, 62 – 600 Koło
tel.: +48 (63) 226 43 00 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl www.gov.pl/wody-polskie