

Słupca, dnia 2011.12.02

STAROSTWO POWIATOWE w SŁUPCY  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
ul. Poznańska 16  
62 - 400 Słupca  
GKK.6630.394.2011

### O P I N I A NR 394/11

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: **Przebudowa ul. Zielonej**

dla: **Madaj Andrzej**  
Adres: **Ratajczaka 7/13**      **62-400 Słupca**

na zlecenie z dnia: **2011.11.22**      znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: **2011.11.28**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

**opiniuje pozytywnie** lokalizację obiektu położonego:

**OSTROWITE, ul. Zielona      Gmina: OSTROWITE**

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodniony obiekt podlega wytyczeniu i inwentaryzacji przez służbę geodezyjną.
2. W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszelkie prace ziemne wykonać ręcznie.
3. Projekt należy szczegółowo uzgodnić w :  
Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Słupcy.
4. Dostosować się do wydanych warunków technicznych  
nr TOTWSDU.2112.096/11/JT z dnia 9.11.2011 r.
5. Na trasie projektowanego obiektu znajdują się urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięcia. Skrzyżowania i zbliżenia z tymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości.
6. Lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy potwierdzić w terenie za pomocą próbnych przekopów.
7. Należy zachować normatywne odległości (zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami) od nowoprojektowanej nawierzchni do istniejących przewodów linii napowietrznej NN, SN i WN oraz do istniejących złącz kablowych (do zamontowanych układów pomiarowych oraz innych elementów złącz).
8. W przypadku nie zachowania ww. odległości należy wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Słupcy w celu określenia warunków usunięcia kolizji (wydanie warunków przebudowy).
9. Prace ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.



10. Wykonanie skrzyżowań z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłosić przed zasypaniem do odbioru w RD w Słupcy.
11. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy się zgłosić do ENERGIA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Słupcy w celu uaktualnienia uzgodnienia.
12. Znaki graniczne i punkty osnowy geodezyjnej (zaznaczone kolorem czerwonym) pozostawić w stanie nienaruszonym. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenie w/w znaków na własny koszt. art 15 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzna (Dz. U Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami).
13. Opinia jest ważna trzy lata od daty jej wydania.

UWAGA : Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zezwoleniem na budowę, oraz z zatwierdzeniem projektu pod względem technicznym.  
Od ustaleń niniejszej opinii służy odwołanie do Starosty Słupckiego w terminie 14 dni za pośrednictwem Zespołu.

Przewodniczący ZUDP

Beata Chorążyczewska-Erban